



## **AUTONOMIA SCOLASTICA M. Bellisario**

Strada Padana Superiore, 24 - INZAGO

### STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

<b>INTERVENTO</b>	<b>RICHIESTA SCUOLA</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI</b>
Fibra ottica	Collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è da realizzare	
Manutenzione del verde	Il taglio dell'erba è insufficiente	E' stata realizzata la manutenzione ordinaria del verde.
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	<ul style="list-style-type: none"><li>• il malfunzionamento del sistema di riscaldamento (problema di regolazione della temperatura)</li><li>• al momento dell'accensione del riscaldamento fuoriesce aria non pulita</li><li>• I passaggi di interscambio tra i due edifici e il cortile sono privi di pavimentazione e le vie di fuga sono strette</li><li>• la presenza di crepe nella parte nuova dell'edificio e di giunti non lineari</li><li>• l'illuminazione di sicurezza è inadeguata</li></ul>	<p>Come da verbale del 18/10/2019 l'istituto ha segnalato un problema alla regolazione della temperatura, inoltre al momento dell'accensione fuoriesce aria non pulita. Si conferma la puntuale e ciclica attività di lavaggio con sanificazione di tutti i filtri presenti nelle macchine ad aria, mentre la temperatura è stata monitorata in maniera costante durante tutto il periodo di accensione.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pulizia canali di gronda;</li><li>• demolizione e ricostruzione parete di testa aula 2 piano;</li><li>• ripristino scossalina copertura edificio nuovo;</li><li>• revisione di alcuni servizi igienici e lavori vari idraulici;</li><li>• ripristino funzionamento chiusura porte palestra;</li><li>• ripristino infiltrazioni in alcuni punti dell' copertura edificio nuovo;</li><li>• rimozioni veneziane di facciate danneggiate in quanto pericolose;</li><li>• spurgo tubazioni di scarico servizi edificio nuovo;</li><li>• ripristino funzionalità impianto elettrico nel corridoio edificio vecchio;</li><li>• sostituzione di alcuni vetri accidentati;</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• sistemazione crepe pareti interne e nei corridoi edificio nuovo;</li><li>• esecuzione rampa cortile con annessa scala di passaggio;</li><li>• sostituzione corpi illuminanti segreterie;</li><li>• verifica attrezzature ginniche.</li></ul>
Manutenzione impianti antiintrusione		CANCELLI: Con il nuovo appalto di manutenzione appena avviato sarà possibile fare manutenzione programmata
Manutenzione impianti antiincendio	Gli estintori sono scaduti e l'idrante all'ingresso necessita di un controllo	Interventi del 26/11/2019 e il 2/12/2019, per la verifica semestrale di tutti i dispositivi. Gli estintori non erano scaduti, era scaduta la revisione semestrale
Interventi di riqualificazione energetica	Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)	Gara in corso
Iniziativa didattiche	Opportuno estendere il servizio della polizia locale di Città metropolitana nelle scuole anche all'Istituto Bellisario, prevedendo degli interventi occasionali	
Sgombero		E' stato richiesto un intervento di trasloco interno che è da valutare e programmare nei limiti del budget.
Contributo per piccole spese di manutenzione	Sono stati erogati contributi per l'importo di 5.165 € per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.	



## **AUTONOMIA SCOLASTICA I.P. - M. Bellisario (succursale)**

Via P. Nenni - TREZZO SULL'ADDA

### STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

<b>INTERVENTO</b>	<b>RICHIESTA SCUOLA</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI</b>
Fibra ottica	Il collegamento alla rete in fibra ottica di CMM è da realizzare	
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza		<p>Come da verbale del 16/10/2019 l'istituto segnala una disomogeneità di temperatura nei vari settori della scuola. La ditta coduttrice ha bilanciato l'impianto mediante le valvole miscelatrici e ha temporizzato l'accensione delle UTA.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ripristino lampada in fase di distacco;</li><li>• esecuzione derattizzazione richiesta da ATS;</li><li>• sostituzione corpi illuminanti segreterie.</li></ul>
Interventi di riqualificazione energetica	Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)	Gara in corso